



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изм. № *И-00-284-151/24.07.2026*

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИНЖ. СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА ЗАМЕСТИК-КМЕТ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ И ЕВРОПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК /Административнопроцесуаления кодекс/ и §4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че **Мария Илиева**, не е открита на адреса си за кореспонденция, а именно: ул. „Полковник Дрангов“ № , Благоевград, обявявам **Писмо с изх. № Ж-00-284-4/23.06.2026 г. на Заместник-кмета по строителство, екология и европроекти на Община Благоевград, ведно с Констативен протокол от 15.06.2026 г.**

Писмо с изх. № Ж-00-284-4/23.06.2026 г. на Заместник-кмета по строителство, екология и европроекти на Община Благоевград, ведно с Констативен протокол от 15.06.2026 г., да се поставят на таблото за обявления на Общинска администрация Благоевград и да се обявят в интернет страницата на Община Благоевград, както и да се постави на адреса за кореспонденция на собственика.

ИНЖ. СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА
*Заместник-кмет по строителство, екология
и европроекти на Община Благоевград*





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх. № Ж-00-284-4/23.06.2026

ДО

МАРИЯ

ИЛИЕВА

УЛ. „ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ“ № 1, ВХ. 1,

БЛАГОЕВГРАД

[ЕТАЖ

ДО

АЛЕКСАНДЪР

ИЛИЕВ

УЛ. „ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ“ № 1, ВХ. 1, ЕТ.

БЛАГОЕВГРАД

На № Ж-00-284-2/08.04.2026 г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,**

Приложено, изпращам Ви копие от Констативен протокол от 15.06.2026 г., съставен от работна група към Община Благоевград, относно извършена проверка на 09.06.2026 г. в жилищна сграда с административен адрес: Благоевград, ул. „Полковник Дрангов“ №20, вх. Б.

Приложение: 1. Копие на констативен протокол от 15.06.2026 г.

ИНЖ. СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

Заместник-кмет по строителство, екология
и европроекти на Община Благоевград



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

от 15.06.2026 г.

за извършена проверка на 09.06.2026 г. по повод получена в Общинска администрация Благоевград жалба с наш вх. №Ж-00-284(2)/08.04.2026 г. от Мария [Илиева, относно: „Теч в баня идващ от апартамент на първи етаж“, разположени в жилищна сграда с административен адрес: Благоевград, ул. „Полковник Дрангов“ № [], вх. Б и Заповед №95-00-864/20.05.2026 г. на Кмета на Община Благоевград, от работна група в състав:

1. инж. Боряна Йорданова – Старши експерт в отдел ПИДС при Община Благоевград;
2. инж. Ивайло Стойчев – Главен експерт „Инвестиционна дейност“ при Община Благоевград.

При проверката членовете на работната група констатираха следното:

На място:

В деня и часа на проверката:

Присъстваха Мария [Илиева /жалбоподател, живуща на партерен етаж в жилищна сграда на ул. „Полковник Дрангов“ № [], вх. [] и Александър [Илиев живущ на ет. 1 в жилищна сграда на ул. „Полковник Дрангов“ № [], вх. [].

При извършеният оглед при проверката в жилището на партерния етаж се вижда петно на тавана в антрето.

Извърши се проба, като беше пусната вода в сифона на банята в санитарния възел на жилището на първи етаж., след което се установи теч от тавана в антрето на жилището на партерния етаж на мястото където има съществуващо петно от предишни течове.

Беше препоръчано на собственика на апартамента на първи етаж да се направи обследване с камера от лицензирана фирма, за да може да се открият конкретните компрометирани места по ВиК инсталацията.

Собственикът на жилището изрази готовност, след откриване на причината за теча да извърши ремонт за предотвратяване на бъдещи течове.

Ремонтът да се извърши качествено, съгласно изискванията за извършване на СМР.

За извършения ремонт писмено да бъде уведомена Община Благоевград.

Настоящият протокол да се връчи на заинтересованите страни и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Констатирали : 1. ... 2.

/ инж. Б. Йорданова /

/ инж. И. Стойчев /